

Kuppeln einer Saugleitung

Müssen Feuerwehr-Haltegurt und Leine getragen werden?	Nein, Feuerwehr-Haltegurt ist nur erforderlich, wenn tatsächlich Absturzgefahr besteht.
Wo soll beim Mastwurf der Spierenstich sitzen?	Mastwurf und Spierenstich gehören zusammen, deshalb muss der Spierenstich an den Mastwurf geschoben werden.
Darf der MA die Saugleitung vor dem Ankuppeln berühren?	Ja, das darf er. Er darf aber nicht vorzeitig ankuppeln.
Muss der WTF den Befehl "4 Saugschläuche" geben?	Ja, gem. FwDV 3 muss er die Anzahl der benötigten Saugschläuche durch den Befehl ".... Saugschläuche" bestimmen.
Muss der Befehl: Vorsicht Leine" gegeben werden, nach dem Belegen der Halte- und Ventilleine?	Der Befehl „Vorsicht Leine“ ist in den FwDV'en 1 und 3 nicht aufgeführt, demnach auch nicht erforderlich.
Muss der Mastwurf um die Kupplung des A-Schlauches und die Kupplung des Saugkorbes, oder nur um die des Saugkorbes?	Die FwDV 1 fordert nur, dass der Mastwurf am Saugkorb sitzen muss. Das entspricht vollumfänglich seiner gedachten Funktion. Der Saugschlauch wird durch den Halbschlag gesichert. Bei einem Zimmermannschlag ist das letztlich auch so. Dieser Knoten sitzt bauartbedingt nur auf dem Saugkorb. Weil das so ist, reicht die Befestigung des Mastwurfs am Saugkorb aus.
Sind TH-Handschuhe beim Modul Kuppeln erlaubt?	Nein. Auch beim Kuppeln sind Handschuhe nach EN 659 erforderlich.
Wenn der WTF die Ventilleine nur in Richtung Pumpe legt, dann muss der Maschinist sie zwangsläufig anfassen und sie neben der Pumpe ablegen. Schafft es der WTF aber sie direkt neben der Pumpe abzulegen, muss dann der Maschinist diese dann nochmal berühren?	Nein, das muss der Maschinist nicht.
Können Handschuhe beim Knoten, Belegen, etc. ausgezogen werden, z.B. Maschinist oder Wassertrupp?	Zum Anbringen der Knoten, Stiche, Halbschläge, etc. können die Handschuhe ausgezogen werden. Sie sind anschließend in jedem Fall wieder anzuziehen.